

# Fire Safety Tip for Multi-Family Housing

## Issue: Electrical Safety!

### Fire Prevention Partners of Clark County

**City of Vancouver Fire  
Marshal's Office**  
7110 NE 63rd St.  
Vancouver, WA 98661  
(360)487-7212  
[www.vanfire.org](http://www.vanfire.org)

**Clark County Fire Marshal's  
Office**  
505 NW 179th St.  
Ridgefield, WA 98642  
(360)397-2186  
[firemar@clark.wa.gov](mailto:firemar@clark.wa.gov)  
[www.co.clark.wa.us/commdev/  
firemarshal/indexN.html](http://www.co.clark.wa.us/commdev/firemarshal/indexN.html)

**Clark County Fire District 6**  
8800 NE Hazel Dell Av.  
Vancouver, WA 98665  
(360)576-1195  
[www.ccf6.org](http://www.ccf6.org)

**Clark County Fire & Rescue**  
911 N 65th Avenue  
Ridgefield, WA 98642  
(360)887-4609  
[www.clarkfr.org](http://www.clarkfr.org)

**Camas Fire Prevention  
Offices**  
616 N.E. 4th Avenue, Suite 3  
Camas, WA 98607  
(360)834-6191  
[www.ci.camass.wa.us/fire/](http://www.ci.camass.wa.us/fire/)

**Washougal Fire  
Department**  
1400 A street  
Washougal, WA 98671  
(360)835-2211  
[www.washougal.biz/cow/fire/](http://www.washougal.biz/cow/fire/)

Routinely check your electrical appliances and wiring.

Never overload an electrical outlet by plugging too many electronics into it.

Use surge protectors to increase the number of outlets where needed. They provide protection of sensitive equipment as well.

Avoid chaining multiple extension cords and surge protectors together.

Keep wires out in the open and be sure not to put pressure or tension on the cords.

Devices that generate large amounts of heat (such as space heaters and soldering irons) should be monitored at all times and kept clear of combustibles.

Frayed wires can cause fires. Replace all worn, old or damaged appliance cords immediately.



Use electrical extension cords wisely and don't overload them.

Keep electrical appliances away from wet floors and counters; pay special care to electrical appliances in the bathroom and kitchen.


When buying electrical appliances look for products which meet the Underwriter's Laboratory (UL) standard for safety.

Keep clothes, bedding, and other combustible items at least three feet from heaters.

If an appliance has a three-prong plug, use it only in a three-slot outlet. Never force it to fit into a two-slot outlet or extension cord.

Immediately shut off, then professionally replace, light switches that are hot to the touch and lights that flicker.

Use safety closures to "child-proof" electrical outlets.



# Despida Punta de Seguridad para la Envoltura de la Multi-Familia

## El asunto: ¡Seguridad eléctrica!

### Fire Prevention Partners of Clark County

**City of Vancouver Fire Marshal's Office**  
7110 NE 63rd St.  
Vancouver, WA 98661  
(360)487-7212  
www.vanfire.org

**Clark County Fire Marshal's Office**  
505 NW 179th St.  
Ridgefield, WA 98642  
(360)397-2186  
firemar@clark.wa.gov  
www.co.clark.wa.us/commdev/firemarshal/indexN.html

**Clark County Fire District 6**  
8800 NE Hazel Dell Av.  
Vancouver, WA 98665  
(360)576-1195  
www.ccf6.org

**Clark County Fire & Rescue**  
911 N 65th Avenue  
Ridgefield, WA 98642  
(360)887-4609  
www.clarkfr.org


**Camas Fire Prevention Offices**  
616 N.E. 4th Avenue, Suite 3  
Camas, WA 98607  
(360)834-6191  
www.ci.camas.wa.us/fire/

**Washougal Fire Department**  
1400 A street  
Washougal, WA 98671  
(360)835-2211  
www.washougal.biz/cow/fire/

Verifique rutinariamente sus electrodomésticos y el cableado.

Nunca sobrecargue una toma de electricidad tapando demasiadas electrónica en ello.

Utilice protectores de oleada para aumentar el número de salidas donde necesitaron. Ellos proporcionan la protección de equipo sensible también.



Evita que encadena múltiples alargadores y se encrespa protectores juntos.

Mantenga alambres al aire libre y esté seguro no poner la presión ni la tensión en las cuerdas.

Los dispositivos que engendran cantidades grandes de calor (como calentadoras de espacio y soldadores) debe ser vigilado siempre y mantenido fuera de combustibles.

Deshilachó alambres pueden causar los fuegos. Reemplace todas cuerdas llevada, viejas o dañada de aparato inmediatamente.

Utilice alargadores eléctricos sabiamente y no sobrecárguelos.



Mantenga electrodomésticos lejos de pisos y mostradores mojados; pague el cuidado especial a electrodomésticos en el cuarto de baño y la cocina.

Al comprar electrodomésticos buscan productos que encuentran Laboratorio del Asegurador (UL) estándar para la seguridad.

Mantenga ropa, la ropa de cama, y otros artículos combustibles por lo menos tres pies de calentadoras.

Si un aparato tiene una clavija de tres polos, utilícelo sólo en una salida de tres-ranura. Nunca fuércelo quedar en una salida de dos-ranura ni alargador.

Apague inmediatamente, entonces reemplaza profesionalmente, los interruptores que tienen calor al toque y luces que parpadea.

Utilice cierres de seguridad a tomas de electricidad "a prueba de niños".

# Наконечник Безопасности Огня для Многосемейного Размещения

## Проблема: Электрическая Безопасность!

### Fire Prevention Partners of Clark County

**City of Vancouver Fire  
Marshal's Office**  
7110 NE 63rd St.  
Vancouver, WA 98661  
(360)487-7212  
[www.vanfire.org](http://www.vanfire.org)

**Clark County Fire Marshal's  
Office**  
505 NW 179th St.  
Ridgefield, WA 98642  
(360)397-2186  
[firemar@clark.wa.gov](mailto:firemar@clark.wa.gov)  
[www.co.clark.wa.us/commdev/  
firemarshal/indexN.html](http://www.co.clark.wa.us/commdev/firemarshal/indexN.html)

**Clark County Fire District 6**  
8800 NE Hazel Dell Av.  
Vancouver, WA 98665  
(360)576-1195  
[www.ccf6.org](http://www.ccf6.org)

**Clark County Fire & Rescue**  
911 N 65th Avenue  
Ridgefield, WA 98642  
(360)887-4609  
[www.clarkfr.org](http://www.clarkfr.org)

**Camas Fire Prevention  
Offices**  
616 N.E. 4th Avenue, Suite 3  
Camas, WA 98607  
(360)834-6191  
[www.ci.camas.wa.us/fire/](http://www.ci.camas.wa.us/fire/)

**Washougal Fire  
Department**  
1400 A street  
Washougal, WA 98671  
(360)835-2211  
[www.washougal.biz/cow/fire/](http://www.washougal.biz/cow/fire/)

Обычно проверьте ваши электрические приборы и телеграфирование.

Никогда не перегружайте электрический выход, включая слишком много электроники в это.

Устройства защиты от перенапряжений использования, чтобы увеличить число выходов где необходимо. Они обеспечивают защиту чувствительных оборудование также.

Избегайте приковывать многократные шнуры расширения цепью и устройства защиты от перенапряжений вместе.

Не пускайте провода в открытом и убедитесь, что не оказали давление или напряженность на шнуры.

Устройства, которые производят большие количества высокой температуры (, типа отопительных приборов и спаявших утюгов) должны быть проверены всегда и сохранены свободными от горючего.

Потертые провода могут вызвать огни. Замените все изношенные, старые или поврежденные шнуры прибора немедленно.



Используйте электрические шнуры расширения мудро и не перегружайте их.

Держите отдельно электрические приборы от влажных этажей и прилавков; заплатите специальную заботу электрическим приборам в ванной и кухне.

Когда покупающие электрические приборы ищут продукты, которые встречают Лабораторию Страховщика (UL) стандарт

для безопасности.

Держите одежду, постельные принадлежности, и другие горючие пункты по крайней мере три фута от нагревателей.

Если прибор имеет штепсель с тремя зубцами, используйте это только в выходе с тремя щелями. Никогда не вынудите это вписываться в выход с двумя щелями или шнур расширения.

Немедленно отключенный, тогда профессионально замените, выключатели света, которые являются горячими к контакту и огням та вспышка.

Закрывает безопасность использования к "недоступным для детей" электрическим выходам.

