

Fire Safety Tip for Multi-Family Housing

Issue: Fire Lanes!

Fire Prevention Partners of Clark County

**City of Vancouver Fire
Marshal's Office**
7110 NE 63rd St.
Vancouver, WA 98661
(360)487-7212
www.vanfire.org

**Clark County Fire Marshal's
Office**
505 NW 179th St.
Ridgefield, WA 98642
(360)397-2186
firemar@clark.wa.gov
[www.co.clark.wa.us/commdev/
firemarshal/indexN.html](http://www.co.clark.wa.us/commdev/firemarshal/indexN.html)

Clark County Fire District 6
8800 NE Hazel Dell Av.
Vancouver, WA 98665
(360)576-1195
www.ccf6.org

Clark County Fire & Rescue
911 N 65th Avenue
Ridgefield, WA 98642
(360)887-4609
www.clarkfr.org

**Camas Fire Prevention
Offices**
616 N.E. 4th Avenue, Suite 3
Camas, WA 98607
(360)834-6191
www.ci.camass.wa.us/fire/

**Washougal Fire
Department**
1400 A street
Washougal, WA 98671
(360)835-2211
www.washougal.biz/cow/fire/

When you dial 9-1-1 to report a fire or medical emergency, knowing help is on the way is a relief. But imagine if the fire apparatus (engine or truck) or the ambulance couldn't reach you. Fire crews were blocked from entering and assisting at an apartment complex last month! Do you or your neighbors block emergency fire lanes or fire hydrants?



What does a fire lane look like?

Fire lanes are driving surface areas that are a minimum of 20 feet wide. They are required to be marked with a "No Parking Fire Lane" sign posted no lower than four feet, no higher than seven feet. In addition, they have painted curbs, either red with white letters or yellow with black letters every 25 feet stating "No Parking Fire Lane".



What can happen if you block a properly marked fire lane?

Law enforcement or privately contracted tow companies can have your vehicle removed and impounded for parking in properly marked fire lanes. The delay as crews scurry to find another way to reach the emergency could cost someone's life. If you are responsible for the delay, you risk additional legal exposure.

Why is a fire lane important?

Firefighting equipment requires a lot of space in an emergency. A typical truck is over 50 feet long, 8-feet wide, and over 11-feet high. In addition, when operating the aerial ladder at an apartment fire, firefighters must use outriggers for stabilization. This equipment extends the width of the truck to 20 feet!



Realize the next time you are tempted to park in a fire lane, it might be your own emergency you delay.

Despida Punta de Seguridad para la Envoltura de la Multi-Familia

El asunto: ¡Despida Sendas!

Fire Prevention Partners of Clark County

**City of Vancouver Fire
Marshal's Office**
7110 NE 63rd St.
Vancouver, WA 98661
(360)487-7212
www.vanfire.org

**Clark County Fire Marshal's
Office**
505 NW 179th St.
Ridgefield, WA 98642
(360)397-2186
firemar@clark.wa.gov
www.co.clark.wa.us/commdev/
firemarshal/indexN.html

Clark County Fire District 6
8800 NE Hazel Dell Av.
Vancouver, WA 98665
(360)576-1195
www.ccfid6.org

Clark County Fire & Rescue
911 N 65th Avenue
Ridgefield, WA 98642
(360)887-4609
www.clarkfr.org

**Camas Fire Prevention
Offices**
616 N.E. 4th Avenue, Suite 3
Camas, WA 98607
(360)834-6191
www.ci.camas.wa.us/fire/

**Washougal Fire
Department**
1400 A street
Washougal, WA 98671
(360)835-2211
www.washougal.biz/cow/fire/

Cuándo usted disca 9-1-1 para reportear un fuego o emergencia médica, sabiendo ayuda a estar es por el camino un alivio. Pero se imagina si el aparato del fuego (motor o camión) o la ambulancia no le podría alcanzar. ¡Las tripulaciones del fuego fueron bloqueadas de entrar y ayudar en una casa de apartamentos dura mes!

¿O sus vecinos bloquea usted sendas de fuego de emergencia o hidrantes de incendios?

¿Qué hace un fuego senda se parece a? Las sendas del fuego manejan áreas que son un mínimo de 20 pies anchos. Ellos son requeridos a ser marcados con un "no Fuego de Estacionamiento Lane" el signo no no anunció bajar que cuatro pies, más alto que siete pies. Además, ellos han pintado limitan, o rojo con cartas blancas o amarillo con cartas negras indicando cada 25 pies "no Fuego de Estacionamiento Lane".

¿Qué puede suceder si usted bloquea una senda apropiadamente marcada del fuego? La aplicación de la ley o las compañías en privado contratadas del remolque pueden tener su vehículo quitados e incautados para estacionar en sendas apropiadamente marcadas de fuego. La demora como tripulaciones corren para llegar sin ayuda para alcanzar la emergencia podría costar alguien vida. Si usted es responsable de la demora, usted se arriesga exposición legal adicional.

¿Por qué es un fuego senda importante? El equipo de la lucha por apagar incendios requiere mucho espacio en una emergencia. Un camión típico está sobre 50 pies de largo, de 8 pies ancho, y de más de 11 pies alto. Además, al operar la escalera de bomberos en un fuego de apartamento, los bomberos deben utilizar balancines para la estabilización. ¡Este equipo extiende la anchura del camión a 20 pies!

Dese cuenta de la próxima vez usted es tentado a estacionar en una senda del fuego, quizás sea su propia emergencia que usted demora.



Наконечник Безопасности Огня для Многосемейного Размещения

Проблема: Переулки Огня!

Fire Prevention Partners of Clark County

**City of Vancouver Fire
Marshal's Office**
7110 NE 63rd St.
Vancouver, WA 98661
(360)487-7212
www.vanfire.org

**Clark County Fire Marshal's
Office**
505 NW 179th St.
Ridgefield, WA 98642
(360)397-2186
firemar@clark.wa.gov
[www.co.clark.wa.us/commdev/
firemarshal/indexN.html](http://www.co.clark.wa.us/commdev/firemarshal/indexN.html)

Clark County Fire District 6
8800 NE Hazel Dell Av.
Vancouver, WA 98665
(360)576-1195
www.ccfid6.org

Clark County Fire & Rescue
911 N 65th Avenue
Ridgefield, WA 98642
(360)887-4609
www.clarkfr.org

**Camas Fire Prevention
Offices**
616 N.E. 4th Avenue, Suite 3
Camas, WA 98607
(360)834-6191
www.ci.camas.wa.us/fire/

**Washougal Fire
Department**
1400 A street
Washougal, WA 98671
(360)835-2211
www.washougal.biz/cow/fire/

То, когда Вы набираете 9-1-1, чтобы сообщить об огне или медицинском критическом положении, зная, что помощь находится на пути, - помощь. Но вообразите, не мог ли аппарат огня (двигатель или грузовик) или санитарная машина достигнуть Вас. Команды огня были блокированы от входа и помощи в комплексе квартиры в прошлом месяце! Вы или ваши соседи блокируете чрезвычайные переулки огня или пожарные насосы?

На что похож переулочек огня?

Переулочки огня ведут поверхностные области, которые являются минимумом 20 футов шириной. Они обязаны не быть отмеченными с "Никаким признаком" Переулочка Огня Стоянки, объявленным не ниже чем четыре фута, не выше чем семь футов. Кроме того, они не красили ограничения, или красные с белыми письмами или желтый с черными буквами каждые 25 футов, заявляющих "Никаким Переулочком Огня Стоянки".

Что может случиться, блокируете ли Вы должным образом отмеченный переулочек огня?

Правоприменительная деятельность или конфиденциально законтрактованные компании буксировки могли удалить ваше транспортное средство и конфисковали для того, чтобы устроиться в должным образом отмеченных переулочках огня. Задержка как суэта команд, чтобы найти другой способ достигать критического положения могла стоить чью - то жизнь. Если Вы ответственны за задержку, Вы рискуете дополнительным юридическим подверганием.

Почему переулочек огня важен?

Противопожарное вооружение требует большого места в критическом положении. Типичный грузовик более чем 50 футов длиной, 8 футов шириной, и более чем 11 футов высотой. Кроме того, управляя длинной выдвижной лестницей в огне квартиры, пожарники должны использовать outriggers для стабилизации. Это оборудование расширяет ширину грузовика к 20 футам!

Поймите в следующий раз, когда Вы испытываете желание устроиться в переулочке огня, это могло бы быть ваше собственное критическое положение, которое Вы задерживаете.

